Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

на 01.01.2019

Учреждение ГАПОУ КТиХО

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
2018	проверка соблюдений требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Не соответствие группы по электробезопасности за электрохозяйство,отсутствие перечня должностей и профессий элекро-технического персонала с соответств. группой по электробезопасности.Инструктаж не по всему персоналу, неполное отражение в журналах по учету работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы на электроустановках, не полная должн.инструкц отв за электрохоз. вне полное отражение сведений об устранении замечаний в журналах дефектов и неполадок. Нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)	Нарушения устранены до 05.07.2018
2018	проверка достоверности информации, содержащейся в документах, проведение аккредитационной экспертизы	Не выявлено	
2017	проверка исполнения законодательства по предоставлению социальных гарантий	не выявлено	
2018	проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям	не выявлено	
2015-2016	проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов	неполнота отражения индивидуальных сведений в части отражения отпусков в связи со сдачей крови, и по уходу зв детьми до 3 лет.	Корректировки в индивидуальные сведения внесены в полном объеме 28.12.2018

Директор С.М. Медведева

Гл. бухгалтер Е.В. [illegible]