



ПРИКАЗ

« 20 » 08 2024 г.

№ 01-20/421

г. Тольятти, Самарская область

О назначении ответственных за первичные средства пожаротушения в учреждении

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей образовательного учреждения и на основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", вступившего в силу с 1 января 2021 г.; Постановления Правительства РФ от 24.10.2022г № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», вступающего в силу с 1 марта 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечение учреждения необходимыми средствами пожаротушения, а также их размещение, эксплуатацию осуществлять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

2. Ответственными лицами за первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты, покрывала для изоляции очага возгорания) в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Колледж технического и художественного образования г.о.Тольятти» (ГАПОУ КТиХО) назначить по адресу: г.Тольятти, ул.Воскресенская,18 заместителя директора по АХЧ Бондик Э.Н.; по адресу: г.Тольятти, ул. Матросова,35, 37, 37«А», 37«В» заведующего хозяйством Н.А.Вахтееву;

по объектам филиала в с. В-Белозерки Ставропольского района – заведующего хозяйством В.О.Москалева.

3. Проверку и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения осуществлять согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:

- ежеквартально и ежегодно производить осмотр мест установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей (п. 4.3.6. и 4.3.7. СП 9.13130.2009);

- 1 раз в 6 месяцев (весной и осенью) проводить проверку пожарных кранов в части водоотдачи (п.50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- 1 раз в год осуществлять перекатку пожарных рукавов (п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

4. Обеспечить эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями вышеуказанных нормативно-правовых актов и Инструкции о порядке размещения и использования первичных средств пожаротушения.

5. Информацию о состоянии первичных средств пожаротушения вносить в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».

6. Приказ вступает в действие с 02.09.2024г.

Директор ГАПОУ КТ и ХО _____/С.М.Медведева/

С приказом ознакомлен: